

[중부청] 2020년 해양시설 국가안전대진단 결과

□ 점검개요

- 기 간 : '20. 6. 10. ~ 7. 10. (31일간)
- 점검대상 : 총 59개소 (기름저장 54, 하역 5) ※ 전국 255개소 대비 23%

해양시설 구분	점검대상	지적개소	점검결과 및 조치진행(건)		
			지적건수	개선완료	개선진행
계	59	43	82	41	41
기름·HNS 저장시설	54	41	78	41	37
시멘트·석탄 등 하역시설	5	2	4	-	4

- 점검인원 : 24개 기관 및 단·업체 255명 참여 ※ 중부청 합동점검 5개소
* (해경서 주관) 각 해수청, 지자체, 소방서, 환경부(방재센터), 해양환경공단 등

□ 점검결과

- 대상 59개소 100% 점검완료, 지적·개선사항 43개소 82건 도출

구분	지적개소	계(건)	행정처분(건)	보수보강(건)	시정조치(건)
계	43	82	3	26	53
인천서	20	38	-	18	20
평택서	12	22	3 (지도장)	3	16
태안서	7	11	-	2	9
보령서	4	11	-	3	8

< 분야별 지적사항 (총 82건) >

안전설비 관리미흡 (16건)

- ① 레벨경고장치 고장/미설치
- ② 이송펌프 배관·밸브 등 교체
- ③ 시설물내 균열 보수 필요
- ④ 저장탱크 보수 및 도색
- ⑤ 방유벽 균열 보수 등

안전수칙 미 준수 (18건)

- ① 작업 안전수칙 미비치
- ② 현장 안전장구 교체 필요
- ③ 시설 안전점검표 작성미흡
- ④ 위험물 표지판 미수정
- ⑤ 부두 낙탄 방지 등

비상계획서 개선 (48건)

- ① 방제교육·훈련 부실
- ② 저장용량 등 불일치(수정)
- ③ 비상연락망 등 현행화 미흡
- ④ 오염물질기록부 작성 미흡
- ⑤ 방제기자재 관리불량 등

□ 향후계획

- 안전대진단 결과 공개, 지적사항 개선 모니터링 및 후속점검
- 시설물 보수·보강 추산비용 : 17개소 517백만원